



Rodzaj	A	B	C	D	E
Głębokość	< 1,75 m	1,50 m	2,00 m	2/50 m	3,00 m
Ilość płyt	2	6	8	10	12
Ilość rozpór	2	4	4	6	6
Ilość sprzągieł:	-	-	4	8	4
Ilość sprzągieł:	1,35 m	-	4	4	8
max. ciężar	3,00 m płyta	104 kg	313 kg	401 kg	514 kg
rozpony Gi-	2,00 m płyta	80 kg	241 kg	305 kg	394 kg
A/129-218	1,55 m płyta	66 kg	199 kg	249 kg	324 kg
				324 kg	382 kg

INWESTOR		ADRES BUDOWY		PROJEKTANT		PODPIS	
USŁUGI PROJEKTOWE INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ <i>mgr inż. Dariusz Nowicki</i> ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark telefon (23) 696-94437 REGON 280000997 NIP 571-106-33-74		OBIEKT BUDOWNY (CIECHANOWO-CHEŚTY) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARNI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. UL. ZIELUNSKA 34 13-230 LIDZBARK		mgr inż. Dariusz Nowicki WAM/0022/PWOS/04		mgr inż. Tomasz Uss WAM/0022/POOS/08	
				SCHEMAT MONTAŻOWY OBUDOWY WYKOPÓW		RYSUNEK 20	
				FAZA P.A.S.		DATA 10.2.2009	
				BRANŻA SANITARNA		SKALA ---	

SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA
SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEROPOMIĄNIĄ ŚCIEKÓW