



Cokołk o wymiarach
1115x735x50

Do studni
na zewnątrz

- OZNACZENIA:**
- 1-KOŁCIOŁ ŻELIWNY G434
 - 2-ZACZYNIENIE WZBIORCZĄCE 300 N
 - 3-ZAWÓR BEZPIECZESTWIA STR 1915 025
 - 4-POMPA KOTŁOWA 085
 - 5-POMPA OBIĘGOWA 090
 - 6-POMPA OBIĘGOWA 090
 - 7-POMPA OBIĘGOWA 092
 - 8-POMPA OBIĘGOWA 092
 - 9-ZAWÓR ZWIROTYNY 080
 - 10-ZAWÓR ZWIROTYNY 085
 - 11-ZAWÓR ZWIROTYNY 090
 - 12-ZAWÓR ZWIROTYNY 092
 - 13-ZAWÓR ZWIROTYNY 092
 - 14-ZAWÓR ZWIROTYNY 095
 - 15-FILTR SIATKOWY 085
 - 16-FILTR SIATKOWY 090
 - 17-FILTR SIATKOWY 092
 - 18-FILTR SIATKOWY 092
 - 19-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 090
 - 20-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 090
 - 21-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 092

- OZNACZENIA:**
- 1-KOŁCIOŁ ŻELIWNY G434
 - 2-ZACZYNIENIE WZBIORCZĄCE 300 N
 - 3-ZAWÓR BEZPIECZESTWIA STR 1915 025
 - 4-POMPA KOTŁOWA 085
 - 5-POMPA OBIĘGOWA 090
 - 6-POMPA OBIĘGOWA 090
 - 7-POMPA OBIĘGOWA 092
 - 8-POMPA OBIĘGOWA 092
 - 9-ZAWÓR ZWIROTYNY 080
 - 10-ZAWÓR ZWIROTYNY 085
 - 11-ZAWÓR ZWIROTYNY 090
 - 12-ZAWÓR ZWIROTYNY 092
 - 13-ZAWÓR ZWIROTYNY 092
 - 14-ZAWÓR ZWIROTYNY 095
 - 15-FILTR SIATKOWY 085
 - 16-FILTR SIATKOWY 090
 - 17-FILTR SIATKOWY 092
 - 18-FILTR SIATKOWY 092
 - 19-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 090
 - 20-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 090
 - 21-ZAWÓR TRÓJDROŻNY Z SIŁOWNIKIEM 092

WARMEK		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE	
FIRMA WARMEK JAN KOŚCINSKI KRZYŹ 84 13-200 DZIAŁDOWO REGON 130014582 NIP 571-000-04-43		MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
USŁUGI PROJEKTOWE INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ <i>m g r i n z . D a r i u s z N o w i Ń s k i</i> ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 280000937 NIP 571-106-33-74		KOTŁOWNIA SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	
INWESTOR	ADRES BUDOWY	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA
	URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	PODSTAWOWA UL. DZIAŁDOWSKA 13 13-230 LIDZBARK GM. LIDZBARK	PODPIS
MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI		WAM/0072/PWOS/04	SKALA
BRANŻA SANITARNA		FAZA P.B.	DATA 04.2011
FORMAT 420 x 297		RYSUNEK 8	