



OZNACZENIA:

- TG - TABLICA GŁÓWNA - ISTNIEJĄCA A3036/25A
- TR - TABLICA ROZDZIELCZA KOTŁOWNI - PROJEKTOWANA
- WG - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY P.POŻAROWY FR-40A
- S303C/25A - ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA KOTŁOWNI
- ⊗ - PROJEKTOWANE PUNKTY OŚWIETLENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE 2x36 W
- ⊖ - PROJEKTOWANE GNIAZDA WTYKOWE 230V + PE BRZGOSZCZELNE IP-43
- ↳ - PROJEKTOWANY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY HERMETYCZNY
- 400A - OBWÓD 400A

<div>WARMEX</div> <div>FIRMA WARMEX JAN KOŚCIBSKI KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO REGON 130014582 NIP 571-000-04-43</div>		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
<div>U S Ł U G I P R O J E K T O W E</div> <div>INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ <i>m g r i n ż . D a r i u s z N o w i Ń s k i</i> ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 280000937 NIP 571-106-33-74</div>		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU				
INWESTOR	ADRES BUDOWY	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYSUNEK 16	
		ZENON BARAŃSKI	7342/CIE-199/94			
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	SZKOŁA PODSTAWOWA UL. DZIAŁDOWSKA 13 13-230 LIDZBARK GM. LIDZBARK	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA 1:100	FORMAT 420 x 297
		MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/PWOS/04	FAZA P.B.		