


105	WYDZIAŁ FINANSOWY IV	16,50m²
-----	-------------------------	---------

005	ARCHIWUM I	28,37m²
-----	------------	---------

004	KOTŁOWNIA	15,45m²
-----	-----------	---------



Otwór drzwiowy
do zamurowania

OZNACZENIA:	
1-KOCIOŁ ŻELIWNY G334 - 110KW	17 - ZAWÓR ZWROTNY 15
2-STEROWNIK 4211	18 - STUŻENKA Z KŁĘGU BETONOWEGO Ø500 L=500
3-NACIŻNIE WZBIORCZE 140N	19 - POKRYWA REFL.OWANA Ø500 Z OTWORAMI
4-ZAWÓR BEZPIECZYSTWA SVR 119 Ø25	20 - ZAWÓR KULOWY Ø40
5-FILTR SIĄTKOWY Ø40	21 - ZAWÓR KULOWY Ø25
6-POMPA KOTŁOWA Ø40	22 - ZAWÓR KULOWY Ø32
7 - ZAWÓR ZWROTNY Ø40	23 - ZAWÓR KULOWY Ø15
8 - ZAWÓR TROJROZNY Z SIŁOWNIKIEM Ø32	24 - ZAWÓR KULOWY Ø15 ZE ZŁĄCZKA NA WAŻ
9 - ZAWÓR ZWROTNY Ø32	25 - ZŁEW EMALIOWANY Ø5X30
10 - FILTR SIĄTKOWY Ø32	26 - WAŻ GUMOWY „OGRODNIČY” 15 ZE ZŁĄCZAKAMI NA WAŻ
11 - POMPA OBIEGOWA Ø32	27 - CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
12 - POMPA OBIEGOWA Ø32	28 - SYSTEM GAZEX
13 - TERMOMETR	29 - DRZWI OGNIODOPORNE EI30
14 - MANOMETR 0-0,6 MPa	30 - URZĄDZENIE ZMIĘKČĄCE WODĘ FILSOFT
15 - FILTRODMULĄCZ IOW40 Ø40	31 - ROZDZIELNIA KOTŁOWNI
16 - ODPOWIEWTRZNIK AUTOMATYCZNY	

OZNACZENIA:	
zasilanie instalacji c.o.	
powódł instalacji c.o.	
instalacja zimnej wody	
instalacja spalilnowa	
instalacja gazowa	

WARMEX		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
FIRMA WARMEX JAN KOŚCINSKI KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO REGON 130014582 NIP 571-000-0443		INSTALACJA C.O. - PRZEKRÓJ KOTŁOWNI A-A			
USŁUGI PROJEKTOWE INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ mgr inż. Dariusz Nowiński ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 28000997 NIP 571-106-33-74		PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYSUNEK 7
INWESTOR	ADRES BUDOWY	TECH. JAN KOŚCINSKI	CIE 2/91		
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 DZ.190 13-230 LIDZBARK	MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/PWOS/04		SKALA ~1:50
		BRANŻA SANITARNA	FAZA P.B.	DATA 05.2011	
					FORMAT 420 x 297