

Lidzbark, dnia 11.08.2015r.

PGKS.271.1.3.2015

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : **Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark**

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie moje dotyczy przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Gminie Lidzbark.

tj. Czy przykanaliki K.S wyprowadzone poza pas drogi mają zakończyć się studnią rewizyjną - graniczną w odległości 2m na posesji właściciela działki.

Odpowiedź:

Przykanaliki K.S wyprowadzone poza pas drogi mają zakończyć się zaślepką.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Mariusz Badaczewski
p.o. Naczelnika Wydziału
Planowania Przestrzennego Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska