

PGKS.271.1.6.2015

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lidzbark**

Zgodnie z art. 38 ust . 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 akumulatorów żelowych o pojemności min. 200Ah każdy?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie turbiny wiatrowej o mocy min.300W o średnicy łopat 112cm, wadze 6,5kg i startowej prędkości wiatru 2,5m/s spełniającej wszystkie pozostałe parametry?
3. Czy Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

W rozdziale XVI SIWZ Zamawiający umieścił zapis: „Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto”. W załączonym projekcie umowy §9 pkt 1 widnieje zapis: „Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto (...)”. Prosimy o jednoznaczne stanowisko.

Odpowiedzi:

- Ad1. Tak – Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 akumulatorów żelowych o poj. 200Ah każdy.
- Ad2. Nie. Nie zmieniamy zapisu w SIWZ.
- Ad3. Tak- Zamawiający będzie żądał wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

Z up. BURMISTRZA

mgr Radosław Przybylski
Sekretarz Miasta i Gminy