

Lidzbark, dnia 25.09.2015r.

PGKS.271.1.5.2015.

**Wykonawcy ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : **Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10A wraz z wyposażeniem na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia**

Zgodnie z art. 38 ust .1 - ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawą) informuję , że od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Proszę o wyjaśnienie jakiego sprzętu oczekuje Zamawiający dla pozycji nr 14 (Dostawa wyposażenia salki gimnastycznej) – w ramach, której przedmiotem dostawy jest zestaw nagłaśniający-jednostka centralna, pulpit z mikrofonem i rejestrator centralny.

Odp. Zamawiający w poz. 14 (dostawa wyposażenia salki gimnastycznej ) oczekuje dostawy zestawu nagłaśniającego: 2 mikrofony dynamiczne wraz z kablami , odtwarzacz MP3 na USB, Bluetooth

Moc wyjściowa nominalna: 2 x 20 W

Dynamika: > 80dB

Z up. BURMISTRZA  
*Janusz Bielecki*  
z-ca Burmistrza